

Kętrzyn, dnia 17.03.2011 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr SO.271.08.2011

Znak: SO.271.08.2011

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **Znak: SO.271.08.2011** w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej**”

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminą Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „**Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej**”, **SO.271.08.2011**. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy do studni C przewiduje się włączenie innej sieci poza wpustami?

Odpowiedź :

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (Program funkcjonalno użytkowy – załącznik graficzny) należy zaprojektować trasę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B-C-C1-D-E-F wraz z przebudową istniejących przykanalików wpustów ulicznych w ilości 8 szt.

Odcinek C-C1 do wysokości posesji położonej na dz. nr 99 obr. 7 jest również przedmiotem zakresu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy na działce 7-111 w miejscu skrzyżowania się sieci nowoprojektowanej i istniejącej KD300 należy zrobić przełączenie istniejącej sieci?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie nr 2 przedstawiona jest w Wyjaśnieniu nr 1 do SIWZ – odpowiedź na pytanie nr 3. Cyt. „...Nie. W studni zlokalizowanej w ulicy Bydgoskiej o rzędnych 106,65/103,53, należy wykonać „zakorkowanie” odpływu wód w kierunku ulicy Leśnej, celem odciążenia istniejącego kolektora kd 300 będącego w złym stanie technicznym.”

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta**