

Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

## Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.31.2012

znak: **ZI.271.31.2012**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.271.31.2012 w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Kętrzynie”.

### Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Kętrzynie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1

Czy gniazda 4x6 stoisk handlowych mają być z zabezpieczeniami czy bez. Proszę przesłać schemat.

#### Odpowiedź:

Gniazda stoisk handlowych wyposażać w wyłącznik różnicowo-prądowy 40/0,03A; 6 zabezpieczeń typu c/10A ;6 gniazd 10Az.

#### Pytanie 2

Proszę podać typy opraw w budynku sanitariatów.

#### Odpowiedź:

Oprawy w budynku sanitarnym typu plafoniera CL360 2\*18W IP 54 - przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

#### Pytanie 3

Proszę wyjaśnić grubość izolacji akustycznej w ścianach działowych. Według opisu na rzutach ma ona 60cm, gdzie ściana ma grubość 10cm.

#### Odpowiedź:

Podana wartość to oczywista omyłka pisarska - grubość izolacji akustycznej w profilu aluminiowym 75mm powinna wynosić 60mm.

#### Pytanie 4

Ściany działowe grubości 16cm na rzutach wykonane są z cegły pełnej, zaś w opisie konstrukcją jest szkielet stalowy

#### Odpowiedź:

Ściany działowe i konstrukcyjne oznaczone szrafem przypisanym do ścian murowanych są istniejące i murowane z cegły.

Na rysunku przekroju A-13 błędnie opisano ścianę W2. Jest to ściana istniejąca murowana z cegły grubości 16cm.

Zakłada się następującą kolejność warstw (licząc od pomieszczenia przedsionka wc):

- glazura do wys. 2,00m, powyżej farba lateksowa do pomieszczeń wilgotnych (na podłożu z tapety z wł.szklanego))
- płyta GKBI wodoodporna 1,2cm
- ściana murowana 12cm
- płyta GKBI 1,2cm
- tapeta z włókna szklanego
- farba lateksowa do pomieszczeń wilgotnych

Jako uzupełnienie w załączeniu zamienne rysunki A-11' i A-13'.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Miasta  
Andrzej Degórski  
Z-ca Burmistrza Miasta**

Załączniki:

- jak w treści

Sporządził: K.R.